①方向階	②ゾーン	③通り	耐力壁の存在壁量の計算				建築基準法の地震に関する必要壁量の計算とバランスよい壁配置のチェック							建築基準法の風に関する必要壁量の計算			建築基準法の壁量のチェック		
			④耐力壁の種類	⑤壁倍率	⑥実長さ(cm)	⑦存在壁量(cm) =⑤x⑥	⑧床面積(㎡)	⑨床面積に乗ずる係数(cm/㎡) 割増係数 X 1.0	⑩建築基準法の地震に関する必要壁量(cm) =⑧x⑨	⑪壁量充足率 =⑦/⑩ 存在壁量の必要壁量に対する比	⑫壁量充足率によるバランスよい壁配置の判定 ⑪両側>1なら適 それ以外は壁率比による判定(⑬⑭)を行なう	⑬壁率比(⑫が不適の場合のみ) ⑪両側のうち小さい方を大きい方で割ったもの	⑭壁率比によるバランスよい壁配置の判定(⑫が不適の場合のみ) ⑬≧0.5なら適	⑮見付面積(㎡)	⑯見付面積に乗ずる係数(cm/㎡)	⑰建築基準法の風に関する必要壁量(cm) =⑮x⑯	⑱必要壁量 地震に関する必要壁量と風に関する必要壁量のうち大きい方	⑲存在壁量 =⑦	⑳判定 ⑲≧⑱なら適
X軸方向2階	北側1/4	Y8～Y6	JAS構造用合板	2.50	273.00	682.50	9.10910	24.00	218.62	3.12	適	(0.45)	(適)	16.90	50.00	845.00	1172.64	1365.00	適
			計			682.50													
	中央	Y6～Y2	JAS構造用合板	2.50	91.00	227.50	26.49920												
			計			227.50													
	南側1/4	Y2～Y0	JAS構造用合板	2.50	182.00	455.00	13.24960	24.00	318.00	1.43									
			計			455.00													
	合計					1365.00	48.86	24.00	1172.64										
X軸方向1階	北側1/4	Y12～Y9	JAS構造用合板	2.50	273.00	682.50	11.67530	24.00	280.21	2.43	適	(0.52)	(適)	32.97	50.00	2493.50	2493.50	2502.50	適
			計			682.50													
	中央	Y9～Y3	JAS構造用合板	2.50	364.00	910.00	37.67855												
			計			910.00													
	南側1/4	Y3～Y0	JAS構造用合板	2.50	364.00	910.00	19.87440	36.00	715.48	1.27									
			計			910.00													
	合計					2502.50	69.23	36.00	2492.28										
Y軸方向2階	西側1/4	X0～X2	JAS構造用合板	2.50	273.00	682.50	9.93719	24.00	238.50	2.86	適	(0.74)	(適)	17.19	50.00	859.50	1172.64	1365.00	適
			計			682.50													
	中央	X2～X6	計			0.00	25.67110												
	東側1/4	X6～X8	JAS構造用合板	2.50	273.00	682.50	13.24960	24.00	318.00	2.14									
			計			682.50													
	合計					1365.00	48.86	24.00	1172.64										
Y軸方向1階	西側1/4	X0～X2	JAS構造用合板	2.50	364.00	910.00	13.24960	36.00	476.99	1.90	適	(0.66)	(適)	22.83	50.00	2000.50	2492.28	2502.50	適
			計			910.00													
	中央	X2～X6	JAS構造用合板	2.50	273.00	682.50	36.10425												
			計			682.50													
	東側1/4	X6～X8	JAS構造用合板	2.50	364.00	910.00	19.87440	36.00	715.48	1.27									
			計			910.00													
	合計					2502.50	69.23	36.00	2492.28										